



الشؤون الفنية
الإدارة العامة للمرافق
قسم السلامة والصحة المهنية

اليوم: الثلاثاء

التاريخ: ٦ / ١١ / ١٤٤٥ هـ

الوقت: ١٠ ص

نموذج تقرير السلامة العام

الموقع: المعهد العالي للقضاء	المبنى: ٣١٠	الدور: الأول-الثاني	الغرفة: الكل
------------------------------	-------------	---------------------	--------------

١- أجهزة الإطفاء:

النوع	الحالة	ملاحظات
طفايات الحريق		تغيير أسطوانات الهالوين
خراطيم المياه		

٢- أجهزة الإنذار:

النوع	الحالة	ملاحظات
لوحات إنذار الحريق		ربط لوحة الإنذار الفرعية بالأساسية
صناديق إنذار الحريق		بعضها محجوز بالكراسي
كواشف الحريق (دخان - حرارة)		

٣- مخارج الطوارئ:

النوع	الحالة	ملاحظات
المداخل الرئيسية ومخارج الطوارئ		أبواب مخارج الطوارئ مقفلة
السلام والممرات		تخزين مواد
إنارة لوحات مخارج الطوارئ		
نقاط التجمع للمبنى		

٤- مسببات الحريق:

النوع	الحالة	ملاحظات
التوصيلات الكهربائية والغلايات		
المواد القابلة للاشتعال		
التخزين العشوائي		وجود مواد تحت الدرج وبعض الممرات

٥- ملاحظات أخرى:

تلفونات المصاعد للطوارئ تحتاج صيانة

اعتماد رئيس القسم:

اسم المراقب وتوقيعه: